

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00003

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № **0000961**  
«Контейнекс-Монолит». Место нахождения и фактический адрес:  
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, владение 11, строение 5. ОГРН: 1083332000465.  
Телефон (49232) 9-69-30, факс (49232) 9-69-31.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Контейнекс-Монолит». Место  
нахождения и фактический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Локомотивная, владение 11,  
строение 5. ОГРН: 1083332000465. Телефон (49232) 9-69-30, факс (49232) 9-69-31.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул.  
2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:  
1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по  
аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Листы гипсоволокнистые влагостойкие с покрытием из  
стали тонколистовой оцинкованной с защитно-  
декоративным покрытием (толщина гипсоволокнистой  
плиты - 10 мм; толщина металла - 0,6 мм, покрытие - PE),  
для внутренней отделки сборно-разборных блок-  
контейнеров, выпускаемых по ТУ 5281-001-81572899-2011.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 4210

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6809 19 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 05 с/см-2015 от 13.11.2015 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0003 стр/см/оп от 19.10.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11.ЭО30 выдан 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Срок действия сертификата соответствия с 23.11.2015 по 22.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А. В. Ржанковский  
инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия